



MUPCX00CIF0X

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/20940/2019/Zý
Č.j.: MUPC 21366/2019
Spis.,skart.znak 330, V, 5
Vyřizuje: Jaroslav Zelený
Tel.: 466 094 143
E-mail: jaroslav.zeleny@mestoprelouc.cz

Datum: 22.10.2019

Stavebník:

PSK Investment, s.r.o., Školská 228, 533 53 Pardubice

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 14.10.2019 podala společnost

PSK Investment, s.r.o., Školská 228, 533 53 Pardubice, IČ: 07386460

kterou zastupuje **Perspol, s.r.o., Jana Palacha 2783, 530 02 Pardubice, IČ: 60722614**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

veřejná infrastruktura Klenovka - technická a dopravní infrastruktura

(inženýrské sítě a komunikace pro budoucí výstavbu RD) – část **SO 206 Veřejné osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemku **parc.č. 72/39** v katastrálním území **Klenovka** provedené podle stavebního povolení spis.zn. ST/19756/2011/Zý č.j. MUPC 1504/2012 ze dne 30.1.2012.

Vymezení účelu užívání stavby:

- **SO 206 Veřejné osvětlení** - napojení ze sloupu VO u hlavní silnice kabelem CYKY 4x16 mm² do pojistkové skříně SS100 (u transformátoru) rozvod dále pokračuje kabelem CYKY 4x10 mm² uloženým v zemi + zemnicí drát Fe Zn 8 mm pro pospojení **18 ks** bezpaticových **ocelových stožárů LBH6** + svítidla PHILIPS. Délka kabelové trasy je 550,0 m.

Stavebník k žádosti o kolaudační souhlas doložil tyto doklady:

dokumentaci ověřenou stavebním úřadem podle stavebního povolení, dokumentaci skutečného provedení stavby (s nedopustitelnými odchylkami oproti vydanému stavebnímu povolení – přesunutí sloupu v trase VO do zatáčky u vjezdu, bylo instalováno 18 stožárů VO), zaměření skutečného provedení stavby GEODAP Hradec Králové ověřil Ing. Václav Salvet dne 14.10.2019 č. ověření 186/2019, doklady o vyhovujících výsledcích předepsaných zkoušek, a další doklady týkající se stavby - čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadu (fa PERSPOL s.r.o.) prohlášení o shodě o použitých materiálech na stavbě, expertní dodatek ke stavební činnosti -Východočeské muzeum v Pardubicích ze dne 26.2.2019, zápisy ze stavebního deníku.

Odůvodnění:

Dne 14.10.2019 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Protože se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, stavební úřad v souladu s § 122 odst. 6 stavebního zákona upustil od závěrečné kontrolní prohlídky a vydal kolaudační souhlas na základě předložených dokladů. Podle předložených dokladů jsou splněny podmínky podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a stavební úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Obdrží:

stavebník (do datové schránky)
Perspol, s.r.o., IDDS: t5nszhg
- zástupce stavebníka

CO: spis